



**LABORATORIO
NAQUII**

ANALISIS BROMATOLOGICOS, INDUSTRIALES, AMBIENTALES

Antonio O. Mellino

Juan M. Fangio 2370 - (1884) Berazategui - Tel./Fax: 4256-9128 - Celular: 15-4402-4197

E-mail: anaquii@ciudad.com.ar Dir. Técnico: Dr. Antonio Ruben Jarne - Bioquímico
M.P. 2797 - M. N. 7209

ANALISIS BACTERIOLOGICO DE AGUA						
Procedencia de la muestra: Suc. de Manuel P. Hermida Calle 73 N° 144 La Plata					PROTOCOLO N° 94850	
Fecha de extracción: 03/12/2021			Sitio de extracción: Agua de mesa Hermida Vida 03/12/2021			
Muestra extraída por: Lab. Anaquii					Nro. Mtras.: 1	
I N F O R M E						
Tipo	Parámetro	Permitido CAA 983	Hallado	Unidad	Lím. Det.	Método
1	Bacterias aerobias	500	247	UFC/ml	1	APHA-MN 9215B
2	Coliformes totales	3	0.0	NMP/100 ml	2.2	APHA-MN 9221B
3	Escherichia coli	Ausencia en 100 ml	Negativo	NMP/100 ml		APHA-MN 9221C
4	Pseudomonas aeruginosa	Ausencia en 100 ml	Negativo	---		MSPBA-LC
5	Cloro residual	0.2 - 0.5	0.00	mg/lt	0.05	OSN B-XXI
RESULTADO : APTA PARA CONSUMO						
Observaciones: -----						
Berazategui, 07 de diciembre de 2021						

DR. ANTONIO R. JARNE
BIOQUIMICO
M. P. 2797 - M. N. 7209



**LABORATORIO
NAQUII**

ANALISIS BROMATOLOGICOS, INDUSTRIALES, AMBIENTALES

Antonio O. Mellino

Juan M. Fangio 2370 - (1884) Berazategui - Tel./Fax: 4256-9128 - Celular: 15-4402-4197

E-mail: anaquii@ciudad.com.ar

Dir. Técnico: Dr. Antonio Ruben Jarne - Bioquímico
M.P. 2797 - M. N. 7209

ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUA

PROTOCOLO N° 94849

Procedencia de la muestra: **Suc. de Manuel P. Hermida**
Calle 73 N° 144 La Plata

Fecha de extracción: 02/12/2021 | Sitio de extracción: Agua de mesa Hermida Vida

Muestra extraída por: Lab. Anaquii

Nro. Mtras.: 1

I N F O R M E

Tipo	Parámetro	Permitido CAA 983	Hallado	Unidad	Lím. Det.	Método
1	Color	---	Incolora	---	---	OSN A-III
2	Olor	Sin olores extraños	Inodora	---	---	OSN A- IV
3	Sedimento	---	No contiene	---	---	Organoléptico
4	pH	6.0 - 9.0	7.53	UpH	0.01	APHA-MN 4500-H ⁺ B
5	Conductividad	---	112	µS/cm	1	APHA-MN 2510 B
6	Dureza total en CaCO ₃	---	8	mg/lt	1	OSN A-XIII
7	Dureza permanente en CaCO ₃	---	5	mg/lt	1	OSN A-XIII
8	Dureza temporaria en CaCO ₃	---	3	mg/lt	1	OSN A-XIII
9	Alcalinidad total en CaCO ₃	---	51	mg/lt	1	OSN A-XV
10	Residuo seco 100 - 105 °C	1500	84	mg/lt	1	OSN A-XII
11	Cobre Cu 2+	1.0	0.00	mg/lt	0.01	OSN A-XLV
12	Plomo Pb 2+	0.05	0.00	mg/lt	0.01	OSN A-XLVI
13	Hierro Fe 3+	0.30	0.00	mg/lt	0.01	OSN A-XXXV
14	Calcio Ca 2+	---	0.9	mg/lt	0.1	OSN A-XXXVI
15	Magnesio Mg 2+	---	1.6	mg/lt	0.1	OSN A-XXXVI
16	Amonio NH ₄ ⁺	0.20	0.00	mg/lt	0.01	APHA-MN 4500NH ₃ D
17	Cloruros Cl ⁻	350	22.5	mg/lt	0.1	OSN A-XIX
18	Sulfatos SO ₄ ⁼	500	4.3	mg/lt	0.1	APHA-MN 4500-SO ₄ E
19	Nitritos NO ₂ ⁻	0.10	0.00	mg/lt	0.01	OSN A-XXVI
20	Nitratos NO ₃ ⁻	45	11.1	mg/lt	0.1	SMWS 12 Ed.
21	Sodio Na ⁺	----	33	mg/lt	1	APHA-MN 3500 Na-D
22	Potasio K ⁺	----	0.4	mg/lt	0.1	APHA-MN 3500 K-D

RESULTADO : APTA PARA CONSUMO

Observaciones: -----

Berazategui, 06 de diciembre de 2021



**LABORATORIO
NAQUII**

ANALISIS BROMATOLOGICOS, INDUSTRIALES, AMBIENTALES

Antonio O. Mellino

Juan M. Fangio 2370 - (1884) Berazategui - Tel./Fax: 4256-9128 - Celular: 15-4402-4197

E-mail: anaquii@ciudad.com.ar

Dir. Técnico: Dr. Antonio Ruben Jarne - Bioquímico
M.P. 2797 - M. N. 7209

ANALISIS BACTERIOLOGICO DE AGUA						
Procedencia de la muestra: Suc. de Manuel P. Hermida Calle 73 N° 144 La Plata					PROTOCOLO N° 94851	
Fecha de extracción: 03/12/2021			Sitio de extracción: Agua de mesa Hermida Vida ½ lts. v/c/gas 25/11/2021			
Muestra extraída por: Lab. Anaquii						Nro. Mtras.: 1
I N F O R M E						
Tipo	Parámetro	Permitido CAA 983	Hallado	Unidad	Lím. Det.	Método
1	Bacterias aerobias	500	No revela	UFC/ml	1	APHA-MN 9215B
2	Coliformes totales	3	0.0	NMP/100 ml	2.2	APHA-MN 9221B
3	Escherichia coli	Ausencia en 100 ml	Negativo	NMP/100 ml		APHA-MN 9221C
4	Pseudomonas aeruginosa	Ausencia en 100 ml	Negativo	---		MSPBA-LC
5	Cloro residual	0.2 - 0.5	0.00	mg/lt	0.05	OSN B-XXI
RESULTADO : APTA PARA CONSUMO						
Observaciones: -----						
Berazategui, 07 de diciembre de 2021						


DR. ANTONIO R. JARNE
BIOQUIMICO
M. P. 2797 - M. N. 7209



**LABORATORIO
NAQUII**

ANALISIS BROMATOLOGICOS, INDUSTRIALES, AMBIENTALES

Antonio O. Mellino

Juan M. Fangio 2370 - (1884) Berazategui - Tel./Fax: 4256-9128 - Celular: 15-4402-4197

E-mail: anaquii@ciudad.com.ar

Dir. Técnico: Dr. Antonio Ruben Jarne - Bioquímico
M.P. 2797 - M. N. 7209

ANALISIS BACTERIOLOGICO DE SODA

PROTOCOLO N° 94852

Procedencia de la muestra: **Suc. de Manuel P. Hermida**

Calle 73 N° 144 La Plata

Fecha de extracción: 03/12/2021 | Sitio de extracción: Sifón Hermida plástico

Muestra extraída por: Lab. Anaquii

Nro. Mtr 1

I N F O R M E

Tipo	Parámetro	Permitido CAA 983	Hallado	Unidad	Lím. Det.	Método
1	Bacterias aerobias	500	42	UFC/ml	1	APHA-MN 9215B
2	Coliformes totales	3	0.0	NMP/100 ml	2.2	APHA-MN 9221B
3	Escherichia coli	Ausencia en 100 ml	Negativo	NMP/100 ml		APHA-MN 9221C
4	Pseudomonas aeruginosa	Ausencia en 100 ml	Negativo	---		MSPBA-LC
5	Cloro residual	0.2 - 0.5	0.00	mg/lt	0.05	OSN B-XXI

RESULTADO : APTA PARA CONSUMO

Observaciones: - - - - -

Berazategui, 07 de diciembre de 2021

Dr. Antonio Ruben Jarne
DR. ANTONIO R. JARNE
BIOQUIMICO
M. P. 2797 - M. N. 7209