

**LABORATORIO
ANAQUII**

ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS, INDUSTRIALES, AMBIENTALES

Dr. O. Mellino

M. Fangio 2370 - (1884) Berazategui - Tel./Fax: 4256-9128 - Celular: 15-4402-4197

E-mail: anaqui@ciudad.com.ar Dir. Técnico: Dr. Antonio Rubén Jarne - Bioquímico

M.P. 2797 - M. N. 7209

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA

PROTOCOLO N° 104263

Procedencia de la muestra: **Suc. de Manuel P. Hermida**

Calle 73 N° 144 La Plata

Fecha de extracción: 30/05/2025 Sitio de extracción: Agua de mesa Hermida Vida ½ lts. v/c/gas 23/05/2025

Muestra extraída por: Lab. Anaqui

Nro. Mtras.: 1

I N F O R M E

Tipo	Parámetro	Permitido CAA 983	Hallado	Unidad	Lím. Det.	Método
1	Bacterias aerobias	500	10	UFC/ml	1	APHA-MN 9215B
2	Coliformes totales	3	0.0	NMP/100 ml	2.2	APHA-MN 9221B
3	Escherichia coli	Ausencia en 100 ml	Negativo	NMP/100 ml		APHA-MN 9221C
4	Pseudomonas aeruginosa	Ausencia en 100 ml	Negativo	---		MSPBA-LC
5	Cloro residual	0.2 - 0.5	0.00	mg/l	0.05	OSN B-XXI

RESULTADO : APTA PARA CONSUMO

Observaciones:

Berazategui, 04 de junio de 2025

Dr. ANTONIO R. JARNE
BIOQUÍMICO
M. P. 2797 - M. N. 7209